



الملاحظات

- NOTES:**
- 1- أن يكون التفتيش من قبل شركة سلامة مصرح لها من قبل الدفاع المدني
 - 2- علم عند صيانة دوري كل سنة من قبل شركة سلامة مصرح لها
 - 3- عمل نظام تهوية يعمل على تغيير الهواء بمعدل عشر مرات كل ساعة
 - 4- مراجعة الدفاع المدني بعد التنفيذ لتجربة النظام
 - 5- تزويد الدفاع المدني ببيان يوضح به جميع أدوات السلامة
 - 6- يمنع استخدام الغاز أو أي مصدر لخبث
 - 7- تأمين طفايات حريق بعدد مناسب
 - 8- الالتزام بالنظافة العامة
 - 9- عدم تغيير النشاط دون الرجوع للدفاع المدني
 - 10- الالتزام بمراجعة الدفاع المدني في حالة تعديل النظام لتقديم مخططات بالوضع النهائي
 - 11- عمل قطعاعات حريق
 - 12- توفير إدارة احتياطية بالموقع
 - 13- عمل مخارج طوارئ وفق المواصفات
 - 14-
 - 15-
 - 16-

مفتاح الرسم

LEGEND:

SYMBOL	DESCRIPTION
	DIESEL PUMP Q = 500 G/M P= 7 BAR
	ELEC. PUMP Q = 500 G/M P= 7 BAR
	JOCKEY PUMP Q = 50 G/M P= 7 BAR
	UPRIGHT SPRINKLER HEAD,K-FACTOR=5.65
	PENDENT SPRINKLER HEAD,K-FACTOR=5.65
	SIDE WALL SPRINKLER HEAD,K-FACTOR=5.65
	FIRE EXTINGUISHER CO 2kg CAPACITY.
	CHEMICAL POWDER 6 kg CAPACITY.
	ZONE CONTROL VALVE
	ALARM CHECK VALVE
	TEST AND DRAIN VALVE
	FIRE DEPARTMENT CONNECTION
	FIRE HOSE CABINET WITH FIRE EXTINGUISHER
	FIRE RATED DOOR SELF CLOSE
	landing valve 2.5"
	AC UNIT
	MANHOLE

PROJECT NAME : اسم المشروع
THE ARENA - EVENT VENUE

PROJECT DATA : بيانات المشروع
الموقع: حي غرناطة
المدينة: الرياض

OWNER : المالك
LIVE SHOW ARABIA

CONSULTANT : استشاري مخططات السلامة

CONTRACTOR



الجوهرة الدائمة للمقاولات
ALJAWHARA ALDAEMA CONTRACTING

DRAWING TITLE : عنوان الرسم
GENERAL LAYOUT

رقم المخطط	رقم المصمم	مقياس الرسم
1	رقم المصمم	مقياس الرسم
10/2022	رقم المصمم	مقياس الرسم